



华新水泥（昭通）有限公司 窑头-时均值-2025年10月01日00时00分00秒-2026年01月01日00时00分00秒

序号	监测时间	烟气流量- AVG (M3/s)	烟气流量- COU (M3)	烟尘- AVG (mg/m3)	烟尘- COU (kg)	烟气温度- AVG (℃)	烟气压力- AVG (Kpa)	烟气流速- AVG (m/s)	烟气湿度- AVG (%)
1	2025-10	40.53	40124582.72	5.092	204.662	66.539	-0.085	9.605	3.7
2	2025-11	41.595	106615607.2	0.454	48.099	59.357	-0.067	9.54	2.404
3	2025-12	39.142	101595881.5	1.632	167.935	65.926	-0.07	9.011	2.165
5	最小值	39.142	40124582.72	0.454	48.099	59.357	-0.085	9.011	2.165
6	最大值	41.595	106615607.2	5.092	204.662	66.539	-0.067	9.605	3.7
7	算术平均值	40.42	82778690.45	2.39	140.23	63.94	-0.07	9.39	2.76
9	合计	-	248336071.4	-	420.7	-	-	-	-